

# Qualité des eaux de consommation humaine

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle supplémentaire - eaux distribuées

**Unité de gestion: SIAEP DU SUD SEGALA**

**Exploitant: SAUR FRANCE 46**

Prélèvement et mesures de terrain réalisés le 30 novembre 2021 à 09h46 pour l'ARS.  
Par le laboratoire: PUBLIC LABOS - SITE DU LOT

Nom et type d'installation:  
LONGUECOSTE - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuée désinfectée

Nom et localisation du point de surveillance:  
BOURG - CARDAILLAC (CANTINE SCOLAIRE LAVABO)

Code du point de surveillance: 000000670

Code installation: 000545

Numéro de prélèvement: 00084129

## Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Bulletin édité le mercredi 08 décembre 2021

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

| Analyse laboratoire                        | Résultats | Unité | Références de qualité |      | Limites de qualités |      |
|--|-----------|-------|-----------------------|------|---------------------|------|
|  |           |       | Mini                  | Maxi | Mini                | Maxi |
| <b>OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.</b> |           |       |                       |      |                     |      |
| Aluminium total µg/l                       | 25        | µg/L  |                       | 200  |                     |      |